



Norges geologiske undersøkelse

Leiv Eirikssons vei 39, Postboks 3006, 7001 Trondheim - Tlf. (07) 92 16 11

Oslokontor, Drammensveien 230, Oslo 2 - Tlf. (02) 55 31 65

Rapport nr.	85.134	ISSN 0800-3416	Åpen/Forfrolig til	
Tittel:				
Anvisning av boreplass for midlertidig vannforsyning til industridesignsenter.				
Forfatter:		Oppdragsgiver:		
E. Rohr-Torp		Gran kommune v/avd.ing. Lie		
Fylke:		Kommune:		
Oppland		Gran		
Kartbladnavn (M. 1:250 000)		Kartbladnr. og -navn (M. 1:50 000)		
Hamar		1815 I Gran		
Forekomstens navn og koordinater:		Sidetall: 1	Pris:	
Røykenvik 581.3 - 6700.2		Kartbilag 0		
Feltarbeid utført:	Rapportdato:	Prosjektnr.:	Prosjektleder:	
14/6-85	19/6-85	2234.00	E.Rohr-Torp	
Sammen drag:				
Boreplass er tatt ut i orthocerkalk for midlertidig vannforsyning til industridesignsenter.				
Emneord	Hydrogeologi		Vannforsyning	
	Fjell			

Gran kommune
Teknisk etat
v/avd.ing. Lie

2770. JAREN

Leiv Eirikssons vei 39
Postboks 3005
7001 Trondheim
Telefon: (07) 92 16 11
Postgiro: 5 16 82 32
Bankgiro: 0662.05.70014
Telex 72400 fotex n
Att: Geosurvey, Trondheim

Deres ref.:

Oslo, 19. juni 1985.

Vår ref.: ERT/IK
Jnr. 2472/85
Arkivnr. 422.1/1 Gran/Oppland
Prosjektnr. 2234.00

Forsker Erik Rohr-Torp, Seksjon for hydrogeologi

ANVISNING AV BOREPLASS FOR MIDLERTIDIG VANNFORSYNING TIL INDUSTRIDESIGNSENTER.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 14. juni 1985 ved E. Rohr-Torp. Fra Gran kommune deltok Lie og Skedsmo. Videre deltok Knarud fra Hadeland Dypbrønnboring og Larsen fra industridesignsenteret.

Fjellgrunnen består av orthocerkalk som er foldet i en nær øst-vestrettet trauforn under husene. Orthocerkalken gir normalt gode resultater ved dypbrønnsboring, men den har relativt liten tykkelse, og de underliggende skifrene er dårlige vanngivere.

Boreplass ble tatt ut nordøst for hovedbygningen. Det bores loddrett, og ikke dypere enn nødvendig. Dette av hensyn til de underliggende skifrene og forurensningsfaren fra fjorden.

Det gjøres oppmerksom på at dypbrønnsboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vennlig hilsen

Irene Knutsen

For B.A.Follestad
Irene Knutsen e.f

Lars A. Kirkhusmo
For Erik Rohr-Torp
Lars Kirkhusmo

NYTT TLF. NR.:

02-502500

