

35/77

Lillehammer opplyst

19.1.77.

LAK/BR 0-77 003

Byingeniøren i Lillehammer,
v/avd.ing. T.Nygård,
Postboks 48,
2601 LILLEHAMMER.

VANNFORSYNING SAKSHEIM SKOLE,
DERES BREV AV 14.1.77.

Det oppgitte vannbehov er angitt til ca. 5000 l/time.

Bergarten i området består av en veksling mellom skifer og sandstein. Denne bergarten gir vanligvis ca. 500-1500 l/time pr. borhull ved dypbrennsboring. I spesielt gunstige tilfelle kan vannmengden ligge noe høyere. Det vil sannsynligvis bli nødvendig med flere borhull for å dekke behovet.

For å oppnå en gunstig plassering av borhullene sett i relasjon til de geologiske og forurensningsmessige forhold, er det nødvendig med en befaring av området. Denne kan vi foreta når snøen er borte.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

L.A.K.

Lars A.Kirkhusmo

Statsgeolog

Vedlagt returneres flyfoto.