

376

6.5.76.

ERT/BR 0-76 063

Herr Terje Høgenhaug,  
1460 SPRO.

VANNFORSYNING TIL ENEBOLIG NORDRE SPRO.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Erik Rohr-Torp, 5.5.76.

Fjellgrunnen består av sukkerkornet granitt. Steile sprekker med retning nord/syd dominerer, men også øst/vest sprekker er utviklet.

Det var ønsket boring langs vannledning mellom borebrønn på naboeiendommen i sydvest og huset. Dette vil jeg imidlertid fraråde fordi a) det er en viss fare for å trekke saltvann inn i brønnen etter noen tids bruk, og b) en borebrønn i dette området vil lett kunne påvirke (ta vann fra) borebrønnen på naboeiendommen.

Boreplass er tatt ut lengst øst på eiendommen, mellom sandkasse og mur ved vei. Det bores skrått, inn under veien, ca. 30° avvik fra lodlinjen, og med retning (ca. øst) mot nordenden av den hvite villaen. Det er sannsynlig at man vil få nok vann etter 50-70 meters boring.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp

Statsgeolog