

435

GRAN/OPPLAND.

18.5.76.

LAK/BR 0-76 088

Ingvar Løvbrøtten,
2775 BLEIKEN.

VANNFORSYNING TIL ODD LØVBRØTTE OG INGVAR LØVBRØTTE.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 12.5.76.
ved statsgeolog Lars A.Kirkhusmo. I befaringen deltok også S.
Knarud fra Hadeland Dypbrønnsboring.

1. ODD LØVBRØTTE.

Bergarten i området består av tett foldet glimmergneis som virket massiv og lite oppsprukket. Man kan ikke vente meget vann i denne bergarten, og en må betrakte en boring som noe risikobetont. En bør regne med et relativt dypt hull ca. 70-80 meter.
Det ble under befaringen sett på et par alternativer før plassering av et eventuelt borhull.

Alt. I. Like nord for huset.

Alt. II. I området ved gammel brønn.

2. INGVAR LØVBRØTTE.

De samme betraktninger gjør seg gjeldene her som for Odd Løvbrøtten.

Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut like på nordsiden av huset.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

Lars A.Kirkhusmo

Statsgeolog

Gjenpart sendt:

Hadeland Dypbrønnsboring,
v/herr Knarud,
2760 Brandbu.

Regning følger senere fra vårt
hovedkontor i Trondheim.