

574

Fjell/Hudalund

29.6.76

NGU/O-76162

Herr Harald Sekkingstad
5370 FJELL

VANNFORSYNING BOLIG, SEKKINGSTAD.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo 21/6-76. I befaringen deltok også S. Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergarten i området består av relativt massiv gneis, som er lite egnet for brunnboring. Selv om en dypbrennsboring alltid er forbundet med en viss risiko, er det her håp om å oppnå tilstrekkelig med vann til en enkelt bolig.

Plass for en eventuell boring ble tatt ut på nordsiden av huset. Boringen settes på skrå med retning mot N 280 (VSV) og med et fall på 70° (20° fra vertikal)

Vi står gjerne til videre tjeneste

Norges geologiske undersøkelse

L. A.
Lars A. Kirkhusmo

statsgeolog

Kopi: Vestnorsk Brunnboring, Hjelmås