

572

Lindås/Hudalsund

29.6.76.

LAK/BR 0-76 168

Herr Bjørn Sellevold, ~~5102~~
5102 ALVERSUND.

VANNFORSYNING BOLIG, SELLEVOLL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo, 21.6.76. I befaringen deltok også S. Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergarten i det undersøkte området består av tett, lite oppsprukket mangesitt, som vil gi lite vann ved dypbrennsboring. En boring her må betraktes som noe risikobetont. Dersom boringen skulle gi for lite vann har man mulighet for å skyte i borkullet for om mulig å øke vannmengden.

Plass for et eventuelt borkull ble tatt ut på oversiden av planlagt hus. Man må regne med et relativt dypt borkull, ca. 70-90 meter.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Norges geologiske undersøkelse

L.A.K.

Lars A. Kirkhusmo

Statsgeolog

Kopi: Vestnorsk Brunnboring,
Hjelmås.

Regning følger senere fra vårt hovedkontor i Trondheim.