

6. mai 1976

NGU/ERT/O- 76061

Herr Frank Skjeldt
Skøyenåsveien 2

OSLO 6

VANNFORSYNING TIL HYTTER, BREVIK.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 6. mai 1976 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp. Herr Skjeldt deltok i befaringen.

8-10 hytter på toppen av kollen nord for Brevik brygge var interesserte i en felles borebrønn. Hele det aktuelle området ble befart, og det beste sted synes å være omkring sokket ned for herr Dragsets hytte. Fjellgrunnen består av glimmergneis med enkelte amfibolitganger. Endel gode sprekker er utviklet i sokket, og muligheten for å få tilstrekkelig vann (ca. 500 liter/time) er tilstede.

Boreplass ble tatt ut vest for veien ned for herr Dragset's hytte. Man må være innstilt på å måtte bore 70-100 m.

I hytteområder er det alltid en viss fare for tilfeldig forurensning av en borebrønn. Eventuelle utslipper må ikke forekomme mot sokket hvor de gravde brønnene er, eller mot sokket hvor veien går.

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp
Statsgeolog