

881/76

Nittedal

27. september 1976.
ERT/EO/0- 76236

Hr. Roy Kristensen
Kjelsåsvn. 137c

OSLO 4

VANNFORSYNING TIL 2-3 HYTTER! SINOBER, NITTEDAL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 22. september 1976 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp. Herrene Kristensen og Hagen deltok i befaringen.

Det var ønsket vann til to, muligens tre hytter.
Vannbehovet antas å være ca. 200 liter/time.

Fjellgrunnen består av småsprukket basalt, en bergart som normalt gir gode resultater ved dyprønnsboringer.
En sprekkesone med retning nær øst/vest sees vest for veien nord for Kristensens hytte.

Muligheten for å oppnå de ønskete vannmengder ved en fjellboring synes å være gode.

Boreplass ble tatt ut i den nevnte sprekkesonen, rett vest for veien, nær eiendomsgrensen. Det bores loddrett.

Man må være innstilt på å måtte bore ca. 50 meter. Faren for forurensning fra Sinober sportskafe er liten.

Det gjøres oppmerksom på at brønnboringer i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse

ERT
Erik Rohr-Torp
Statsgeolog