

7 nr 234 / 80

Arter: Oslo/Oslo

Oslo kommune
Skogvesenet
Avd.sjef J.A. Røsjorde
Mailundvn. 21

OSLO 5

KØB/EO/O- 80008 20. mars 1980

VÅNINGSHUS
VANNFORSYNING TIL VÅRNHUS, MARIDALEN

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter be-
faring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 20. mars -80.
Langbråten og fru Monsrud var tilstede under befaringen.

Befaringen ble foretatt etter henvendelse fra brønn-
borer Langbråten, som oppga at Skogvesenet ønsket be-
faring før boring, selv om det er åpenbart at verdien av
befaringen blir minimal når det er sne i området.

Det var ønsket husholdningsvann.

Bergarten i området er Nordmarkitt, og tidligere boringer
i distriktet har gitt forholdsvis mye vann innen dybde
på ca. 50-70 m. Det er grunn til å tro at det kan
skaffes tilstrekkelig vann også på denne eiendommen.

Avløpsvann fra utslagsvask ledes via en tank ut i grunnen
mot nord. For å komme best unna dette utslippet ble
boreplass tatt ut sydvest for hovedbygningen, ca. 4-5 m
fra husets sydvestre hjørne.

Selv om forholdene i dette distriktet vanligvis er gunstig
for brønnboring, må De være klar over at all brønnboring
i fjell er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste
Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn
Førstestatsgeolog

Regning følger senere fra vårt
hovedkontor i Trondheim.