

F. nr 193/80

Nord Fron / Oppland

Nord Fron kommune
Teknisk etat v/K. Hjerkin

2640 VINSTRA

TK/EM
0- 80005

05.03.80

VANNFORSYNING BREKKA SKOLE, NØRD FRON.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 19. februar 1980, ved T. Klemetsrud NGU, og K. Hjerkin, Nord Fron kommune.

Under befaringen 19. februar 1980, ble det enighet om å løse vannforsyningen til skolen ved boring i fjell. Bergarten i område er gneisaktig kvartssandstein, med nordøstlig fall. Etter bergartens lagdeling og fall anbefaler en boringen plassert i henhold til kartvedlegget. Bergartens lagdeling og oppsprekning indikerer gode muligheter til å dekke skolens vannbehov, selvom boring i fjell alltid medfører en viss usikkerhet. Et holdepunkt har en tidligere utført boring for et bolig- hus øst for skolen, som har gitt godt resultat.


Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse


Tidemann Klemetsrud

avdelingsingeniør

Vedlegg: 1 kart



FORSLAG TIL VASSFORSYNING
BREKKA SKULE

Kind - From ing. kontor 18.10.79

KTH