

1012

11.11.77.

O-77 201

Herr Thor Fosseid,
Sadelmagerensv. 6.
1540 Vestby.

VANNFORSYNING TIL FEM BOLIGER, PEPPERSTAD SKOG.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Erik Rohr-Torp, 2.11.77.

Det var primært ønsket vann til fem boliger. Området består av massiv amfibolit i vekslning med glimmergneis. En markert sprekkesone finnes i søkket syd for husene, men det kan ikke bores mot denne p.g.a. kloakkledning i søkket. Forøvrig mangler gode sprekker, og en felles boring for fem hus må frarådes. Mulighetene for å få nok vann til et hus synes å være tilstede. Boreplass ble tatt ut nær nordvesthjørnet av Fosseids hage. Det bores skrått, 20° avvik fra lodmlinjen, og med retning mot syd. Det kan ikke ventes store vannmengder. I uheldig fall vil vannet kunne bli jernholdig, og det er også en liten fare for forurensning fra kloakken.

Det gjøres oppmerksom på at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp

Statsgeolog

Regn.