

590

9.6.77.

0-77 045

Herr Håkon Stenberg,
Rute 15.
1450 Nesoddtangen.

VANNFORSYNING TIL BOLIG PÅ NESODDEN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring
11.5.77. ved statsgeolog E.Rohr-Torp.

Det var ønsket vann til en husholdning. Fjellgrunnen består
av grå glimmergneis, en bergart hvor man sannsynligvis vil
oppnå tilstrekkelig med vann.

Forurensningsfaren er imidlertid stor. Både fra bussgarasjen
og naboens utslipp i syd.

Boreplass ble tatt ut øst for det forurensete søkket øst for
huset, ved det østligste bjerketreet. Det bores skrått,
20° avvik fra loddlinjen, og med retning N 100° (rett mot
øst). Boredyp 50-60 m. Forurensningsfaren er her liten.

Det ønskete sted mellom boligen og bussgarasjen frarådes.
En boring her vil lett kunne ta vann fra bussgarasjens
borebrønn, og forurensningsfaren er meget stor. Velger man
likevel å bore her, må det bores skrått, 30° avvik fra lodd-
linjen, og med retning N 100° (rett mot øst). 50-60 m's dyp.

Det gjøres oppmerksom på at enhver dypbrønnsboring i fjell
er forbundet med en viss usikkerhet.

Vennlig hilsen
Norges geologiske undersøkelse

ERT
Erik Rohr-Torp

Statsgeolog