

180/76.

Gjøvik/Oppland

20. februar 1976.
NGU/LAK/O- 76013

Gunnar Alterskjær
Boks 241

2801 GJØVIK

VANNFORSYNING BOLIG, SNERTINGDAL.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 18. februar 1976 ved statsgeolog Lars A. Kirkhusmo. I befaringen deltok også Alterskjær samt S. Knarud fra Hadeland Dypbrønnsboring.

Bergarten i området består av steiltstående kvartsitt. Det burde være håp om å oppnå tilstrekkelig med vann til en husstand.

På grunn av terrenget må man regne med et relativt dypt borhull (ca. 60 - 80 m).

Plass for et eventuelt borhull ble tatt ut på oversiden av huset. Boringen settes på skrå med retning mot nordvest (NV) og med et fall på 75° (15° fra vertikal).

Vi står gjerne til videre tjeneste.
Norges geologiske undersøkelse

Lars A. Kirkhusmo
Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt hovedkontor i Trondheim.

Sjansant Senalt
Hadeland Dypbrønnsboring

2760 BPA/BV