

573

Fjell / Husdal

29.6.76.

LAK/BR 0-76 161

Herr Jens Ågotnes,  
5370 FJELL.

VANNFORSYNING JENS ÅGOTNES OG MIKAL SEKKINGSTAD.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog L.A.Kirkhusmo, 21.6.76. I befaringen deltok Jens Ågotnes og S.Husdal fra Vestnorsk Brunnboring.

Bergarten i området består av relativt massiv, lite oppsprukket gneis som vil gi små vannmengder ved dypbrønnsboring. En boring her må betraktes som noe risikobetont. Dersom boring skulle gi for lite vann til to hus har man mulighet for å skyte i borchullet for om mulig å øke vannmengden.

Plass for et eventuelt borchull ble tatt ut mellom husene. Boringen settes med retning mot N 70 og med et fall på 70° (20° fra vertikal).

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Norges geologiske undersøkelse

LAK

Lars A.Kirkhusmo

Statsgeolog

Kopi til Vestnorsk Brunnboring, Hjelmsås.