

600/76 Vestby

6.7.76.

ERT/BR 0-76 187

Fru Lilleng,  
Hølen Camping,  
1550 HØLEN.

Suppleringsvann, HØLEN CAMPING.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring ved statsgeolog Erik Rohr-Torp, 24.6.76. Herr Ovesen deltok i befaringen.

Det var ønsket tilleggsvann til det eksisterende borehull. Området består av vekslende gneisbergarter og noe amfibolitt. Markerte sprekkesoner finnes ikke bortsett fra området ved den eksisterende brønnen.

Boreplass ble tatt ut ca. 200 m syd for den eksisterende brønn, her skjæres to sprekker, hvorav den ene er den samme som den eksisterende brønn trekker på. Ved store uttak vil de to brønnene derfor kunne påvirke hverandre. Forøvrig virker stedet gunstig. Det bores loddrett, og man må være innstilt på å måtte bore 70-90 m. Herr Ovesen kan påvise stedet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Med hilsen

Norges geologiske undersøkelse

for statsgeolog E.Rohr-Torp

*BR*  
Bodil Rustung

etter fullmakt