

657/76

27. juli 1976.  
NGU/ERT/O- 76194

Herr Åge Johansen  
Ålesundtsgt. 1 d IV

OSLO 4

VANNFORSYNING HYTTE, GYLTASEN.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring  
13. juli 1976 ved statsgeolog Erik Rohr-Torp.

Fjellgrunnen består av glimmergneis, en bergart som ofte gir gode resultater ved dypbrønnsboringer. Området virker imidlertid massivt, uten markerte sprekkesoner. En boring vil derfor kunne bli forholdsvis dyp.

Nær garasjen skjæres to mindre sprekkesoner, og en boring bør søke å fange inn disse. Boreplass ble tatt ut nær grantre syd for terrassen. Det bores loddrett, og man må være innstilt på å måtte bore 60-80 m.

Det gjøres oppmerksom på at tilfeldige utslipp i et hytteområde vil kunne forurense en eventuell borebrønn.

Vi står gjerne til videre tjeneste.  
Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp  
Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt  
hovedkontor i Trondheim.