

537.

23.6.76.  
KØB/BR 0-76 151

Herr Olav O. Toen,  
3628 VEGGLI.

**GGRUNNVANNSFORSYNING.**

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse, etter befaring ved førstestatsgeolog Knut Ørn Bryn, 15. juni 1976.

Det var ønsket vann til to villaer som var planlagt bygget.

Nord for byggeplassen var det synlig en fjellrygg. Bergarten var finkornet gneis med hovedstruktur øst-vest og slakt fall mot nord.

Forholdene synes relativt gunstige, og boreplass ble tatt ut oppe på det lille platået. De må være forberedt på å måtte bore anslagsvis 50 meter, og De kan bore loddrett.

De må imidlertid være klar over at brennboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse



Knut Ørn Bryn

Førstestatsgeolog