

905/76

Hurum

7.10.76.

ERT/BR 0-76 262

Firma Tyts A/S,
Herr Sverre Lillejord,
Postboks 4640
Sofienberg,
Oslo 5.

VANNFORSYNING TIL 33 HYTTER, ÅSSKOGEN, HURUM.

Uttalelse fra Norges geologiske undersøkelse etter befaring 29.9.76. ved statsgeolog Erik Rohr-Torp. Herr Lillejord deltok i befaringen.

Det var ønsket tilleggs vann til den eksisterende brønn hvor man har et utjevningsbasseng.

Fjellgrunnen består av Drammensgranit, en bergart som normalt gir middels gode resultater ved dypbrønnsboringer.

Åsskogen ligger i et massivt område, og det finnes endel dårlige borebrønner i området. Enkelte sprekkesoner med retning nord-vest - syd-øst forekommer syd for den eksisterende brønnen.

Området virker forøvrig massivt.

Muligheten for å oppnå de ønskete vannmengder synes å være tilstede ved en boring mot de ovenfor nevnte sprekkesoner.

Boreplass ble tatt ut ned for den eksisterende borebrønnen (nedenfor liten skrent under furu). Herr Lillejord kan påvise stedet. Det bores skrått, 30° avvik fra loddlinjen og med retning mot vest-sydvest (mot et bjerketre). Man må være innstilt på å måtte bore ca. 100 m.

Det gjøres oppmerksom på at brønnboring i fjell alltid er forbundet med en viss usikkerhet.

Vi står gjerne til videre tjeneste.

Vennlig hilsen

Norges geologiske undersøkelse

ERT

Erik Rohr-Torp

Statsgeolog

Regning følger senere fra vårt hovedkontor i Trondheim.